

EFTIRLITSSKÝRSLA

Olíudreifing Grímsey



Dags eftirlits	27.11.2012	Fulltrúi UST	Gottskálk Friðgeirsson	
Fyrirtæki	Olíudreifing	Fulltrúi UST		
Heimili	Hólmaslóð 8 - 10	Tegund eftirlits	Reglubundið	
Kennitala	6606952069	Flokkur	Olía	
Fulltrúi fyrirtækis	Gestur Guðjónsson	ÍSAT nr.	63.40	
Fulltrúi fyrirtækis	Sigurður Bjarnason	Staðsetning	543743,502	671969,816

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Við eftirlit kom ekki fram frávik frá kröfum í starfsleyfi. Engar aðrar athugasemdir voru gerðar.

UMFANG EFTIRLITS

Farið var yfir mánaðarblöð í rekstrarhandbókinni. Farið yfir mælingar og skráningar sem kröfur eru gerðar um. Rekstrarhandbók í góðu lagi.

Geymir er frá árinu 2004 og lögnum breytt árið 2010 og þær þrýstiprófaðar að því loknu. Olíuleifar í frárennsli olíuskilju voru prófaðar með olíuprófi Macherey-Nagel og stóðst skiljan prófunina. Þjónusta skal olíuskilju á árinu.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáætlun og áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar eru í rekstrarhandbók.

Geymir (tvöfaldur) var skoðaður svo og olíuskilja og fráveitumál.

ATHUGASEMDIR

Engar athugasemdir voru gerðar við stöðina.

ANNAÐ

Þjónusta skal olíuskilju á árinu.

Reykjavík, 11.12.2012

Gottskálk Friðgeirsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik