

Hvalfjarðarsveit
Innrimel 3, Melahverfi
301 Akranes

Reykjavík, 6. febrúar 2023
UST202301-357/B.S.
10.05.07

Efni: Framkvæmdaleyfi – umsókn Veitna í landi Hafnar og Narfastaða – Umsögn

Vísað er til erindis Hvalfjarðarsveitar dags. 23. janúar sl. þar sem óskað er umsagnar Umhverfisstofnunar vegna útgáfu framkvæmdaleyfis vegna fyrirhugaðrar endurnýjunar á hitaveitulögn í landi Hafnar og Narfastaða í Hvalfjarðarsveit.

Nýjar lagnir verða að mestu samhliða eldri asbestlögn. En ólíkt þeirri verður ný lögn grafin niður og þegar asbestörin hafa verið fjarlægð verður efni sem mokað var yfir lögnina sem liggur yfirborði jafnað út. Asbesti verður fargað á viðeigandi hátt.

Umhverfisstofnun telur að við þessa framkvæmd muni ásýnd svæðisins batna til muna þar sem núverandi lögn hefur verið mjög áberandi. Athafnasvæðinu hefur þegar verið raskað en leggja skal áherslu á að ganga vel frá þessar asbest hefur verið fjarlæggt. Leggja skal áherslu á að einangrun asbestlagnar fjúki ekki þar sem oft er mjög hvasst á þessum slóðum.

Að öðru leyti gerir Umhverfisstofnun ekki athugasemdir við útgáfu framkvæmdaleyfis.

Virðingarfyllst,

Björn Stefánsson,
sérfræðingur

Agnes Þorkelsdóttir,
sérfræðingur