

Olíudreifing ehf
Hólmaslóð 8 - 10
101 Reykjavík

Akureyri, 5.12.2023
UST202301-193/G.S.Á.
08.06.02

Efni: Þykktarmæling 2023 - Olíudreifing ehf., Neskaupstað, geymir nr. 5, T2006

Umhverfisstofnun barst þann 10. september 2023, skýrsla um þykktar- og segulsviðsmælingar á olíugeymi Olíudreifingar ehf., Neskaupstað. Geymirinn er merktur nr. 5, hefur fastanúmerið T2006 og eigendanúmerið 740.05.00, og er staðsettur í olíubirgðastöð rekstraraðila að Naustahvammi 57, Neskaupstað. Geymirinn er standandi stálgeymir smíðaður árið 2004, einangraður að utan.

Þykktar- og segulsviðsmælingarnar framkvæmdu Gísli A. Guðmundsson og Andre Sandö hjá HD ehf., Kópavogi, þann 5. október 2023. Notaðir voru MFE MK IV Tank Floor Scanner. Serial No.MK4-0016-A-TFS og Olympus 45MG hátíðniþykktarmælir (ultrasonic thickness gage), 5 MHz mælir, ser#130177407. Kvörðunarklossar mælisins eru á bilinu 3 – 18 mm. Var botn geymisins mældur ásamt neðsta umfari.

Fram kemur í skýrslu HD ehf., nr. TM-MFL-233454-T2006-5-OKT-23, að geymirinn sé málaður að innan að hluta og sé í góðu ásigkomulagi að innanverðu. Fram kemur að gólf ásamt neðsta umfari sé ótært að innan. Lægsta efnisþykkt mældist 4,6mm í plötu nr. 15.

**Umhverfisstofnun gerir ekki athugasemd við áframhaldandi notkun á geyminum.
Botnþykktarmæla skal eigi sjaldnar en á 10 ára fresti.**

Virðingarfyllt

Guðbjörg Stella Árnadóttir
sérfræðingur

Sigríður Kristinsdóttir
teymisstjóri