

Skeljungur hf.
Borgartúni 26
105Reykjavík

Akureyri, 28. júlí 2021
UST202103-083/G.S.Á.
08.06.02

Efni: Reglubundið eftirlit 2021 - Skeljungur Grindavík - þann 31.5.2021

Þann 31. maí sl. fór fram eftirlit í olúbirgðastöð Skeljungs, Grindavík. Í samræmi við 57. grein reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit sendist meðfylgjandi eftirlitsskýrsla.

Engin ábending var gerð í eftirlitinu en tvö frávik komu fram er varða:

- 1. Gr. 1.5 í starfsleyfi , 15. gr. rg. 550/2018 og 16. gr. 7/1998.** Ekki hefur verið unnið eftir áætlun um rekstrarstöðvun. Við endanlega stöðvun starfseminnar skal rekstraraðili meta stöðu jarðvegs- og grunn-vatns-mengunar vegna hættulegra efna sem stöðin notar, framleiðir eða losar.
- 2. Gr. 4.1 í starfsleyfi.** Skráningar í rekstrarhandbók skulu vera aðgengilegar eftirlitsaðila í eftirliti. Engin rekstrarhandbók var til staðar í eftirlitinu.

Umhverfisstofnun óskar í því sambandi eftir tímasettri áætlun um úrbætur á framangreindum atriðum í samræmi við 58. grein reglugerðar nr. 550/2018 og að áætlunin berist stofnuninni eigi síðar en 3.8.2021.

Virðingarfyllst

Guðbjörg Stella Árnadóttir
sérfræðingur

Steinunn Karlsdóttir
sérfræðingur