

Vinnslustöðin hf  
Hafnargötu 2  
900 Vestmannaeyjar

Egilsstaðir, 16.1.2024  
UST202301-269/F.Æ.  
08.10.02

### **Varðar þrýstiprófanir á lögn hjá Vinnslustöðinni í Vestmannaeyjum.**

Umhverfisstofnun hafa borist niðurstöður þrýstiprófana á útskipunarlögn fyrir lýsi (lögn nr. 2) í fiskimjölsverksmiðju Vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum. Mælingarnar voru framkvæmdar við þriggja bara þrýsting og var þrýstingurinn skoðaður á 30 mínútna fresti í fimm klukkustundir. Vinnuþrýstingur lagnarinnar er 1,5 - 2 bör.

Böðvar Bergþórsson framkvæmdi mælinguna og var hún yfirfarin af Presti Jóhannssyni.

Umhverfisstofnun gerir ekki athugasemdir við áframhaldandi notkun á lögninni.

Þrýstiprófa skal niðurgrafnar olíulagnir og löndunarlagnir á að a.m.k. fimm ára fresti skv. reglugerð nr 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.

Virðingarfyllst,

Freyr Ævarsson  
sérfræðingur

Gottskálf Friðgeirsson  
sérfræðingur