

EFTIRLITSSKÝRSLA

Skeljungur Seyðisfirði



Dags eftirlits	12.10.2012	Fulltrúi UST	Gottskálf Friðgeirsson	
Fyrirtæki	Skeljungur	Fulltrúi UST		
Heimili	Borgartún 26	Tegund eftirlits	Reglubundið	
Kennitala	5902691749	Flokkur	Olía	
Fulltrúi fyrirtækis	Aðalsteinn Árnason	ÍSAT nr.	51.51.0	
Fulltrúi fyrirtækis	Trausti Marteinson	Staðsetning	733381,426	538446,438

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Við eftirlit kom ekki fram frávik frá kröfum í starfsleyfi. Ein athugasemd er gerð við umbúnað á áfyllingarplani.

UMFANG EFTIRLITS

Farið var yfir mánaðarblöð í rekstrarhandbók fyrir stöð Skeljungs á Seyðisfirði, skráningar og mælingar sem kröfur eru gerðar um. Nokkur misbrestur var á tilskildum skráningum. Lítið skráð um eftirlit með olíuskilju og komið að þjónustu við olíuskilju.

Síðasta frænnislmæling á olíu mældi olíuleifar í frænnisli um 0,5 ppm sem er vel innan marka sem sett eru í starfsleyfi. Mikið álag er á olíuskiljunni þar sem ágangur sjávar ber sand og mól inn á áfyllingarplanið. Mælt er til þess, á meðan ekki er búið að laga þetta vandamál, sé þjónusta við olíuskilju aukin og hún tæmd á hálfárs fresti.

Farið var í skoðun á olíubirgðastöðinni, geymar skoðaðir svo og lekavarnir (pró), olíuskilja og fráveitumál. Staða geyma og lagna var góð og allar tilskildar mælingar í lagi.

Girðingar og hlið voru í góðu lagi og stöðin snyrtileg ásýndar.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáætlun og áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar eru til staðar.

ATHUGASEMDIR

Athugasemd 1: Umbúnaður við áfyllingarplan

Við eftirlit sást að sandur og mól berast upp á áfyllingarplanið þegar þannig stendur á flóði og veður eru váland. Hætta er á að efnin berist í olíuskiljuna stöðvarinnar og dragi úr virkni hennar. Mælt er til þess, á meðan ekki er búið að laga þetta vandamál, sé þjónusta við olíuskilju aukin og hún tæmd á hálfárs fresti.

ANNAÐ

Annað: Mælingar á olíu í fráveitu

Mæla þarf olíuleifar í fráveituvatni stöðvarinnar á árinu.

Reykjavík, 09.11.2012

Gottskálf Friðgeirsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki nota talist frávik