

EFTIRLITSSKÝRSLA

MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS, ÞÓRSHÖFN

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|
| Dagsetning | 24.5.2011 | Fulltrúi UST | Sigrún Guðmundsdóttir |
| Rekstraraðili | Langanesbyggð | Starfsleyfi, gildir til | 5.9.2012 |
| Heimilisfang | Fjarðarvegi 3 | Tegund eftirlits | Reglubundið |
| Kennitala | 42369-1749 | Fulltrúar rekstraraðila | Steinn Karlsson |
| Isat nr. | 38.21.0 | Staðsetning starfstöðvar(hnit) | |
| Starfsemi | Urðun úrgangs | | 66°12'02"N; 15°18'40"W |

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Urðun heimilisérgangs hefur verið hætt og lokunarframkvæmdir eru hafnar. Eitt frávik frá starfsleyfi er staðfest, en mengunarmælingar vantar. Ein athugasemd er gerð, þ.e. minnt er á aðgerðir vegna lokunar urðunarstaðar.

UMFANG EFTIRLITS

Ákvæði starfsleyfis er varða urðunarsvæði og lokun þess, mengunarvarnir og samsvarandi ákvæði í reglugerð 738/2003 um urðun úrgangs. Farið var í vettvangsskoðun á urðunarstað við Álfasundsás.



FRÁVIKⁱ OG ATHUGASEMDIRⁱⁱ

Frávik 1:

Niðurstöður mælinga hafa ekki borist, þótt Umhverfisstofnun hafi farið fram á þær síðustu ár., ,

Frávik frá: Samkvæmt ákv.4.2 í starfsleyfi ber rekstraraðila að mæla fyrir ákveðnum mengunarefnum árlega í samráði við umhverfismálayfirvöld.

Athugasemd 1:

Þar sem lokunarframkvæmdir eru hafnar og starfsleyfi rennur út þann 5. sept 2012 vill Umhverfisstofnun minna á að lokunaráætlun skal berast ári fyrir lokun staðarins.

Önnur atriði:

Engin önnur atriði

Reykjavík, 19.8.2011

ⁱ **Frávik:** Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

ⁱⁱ **Athugasemd:** Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.