



Akureyrarbær v/ Malbikunarstöð
B.t. Jónasar Valdimarssonar
Geislagata 9
600 Akureyri

NIÐURSTÖÐUR EFNA- OG ÖRVERUGREININGA

Sýni nr.: E-1581-17

Gerð sýnis:	Frárennsli	Móttakið:	09.02.2017
Sendandi:	Prómat ehf	Rannsað:	13.02.2017
Sýnataka:	Akureyrarbær	Verkkaupi:	Akureyrarbær

Nr. sýnis	Merking sýnis	Fita mg/L Standard method 5520 B
E -1581	Frárennsli – Affallsvatn úr sand og olúskilju.	< 2

Athugasemdir:

Reykjavík, 15. febrúar 2017

Þorvaldur Snæbjörnsson
Þorvaldur Snæbjörnsson
Efnafræðingur

Niðurstöður eiga einungis við um það sýni sem mælt var.

Upplýsingar um aðferðafræði, nákvæmni og næmni aðferða má fá hjá Rannsóknarþjónustunni Sýni hf.

Óheimilt er að afrita prófunarskýrslur nema í heilu lagi ef ekki liggur fyrir skriflegt samþykki frá Rannsóknarþjónustunni Sýni ehf.

Síða 1 af 1