



Íslandsbleikja ehf
B.t. Heiðdísar Smáradóttur
Glerárgötu 30
600 Akureyri

NIÐURSTÖÐUR EFNA- OG ÖRVERUGREININGA

Sýni nr.: E-1588-1589-17

Gerð sýnis:	Frárennsli.	Móttekið:	14.02.2017
Sendandi:	Íslandsbleikja ehf	Rannsað:	14.02.2017
Sýnataka:	Íslandsbleikja ehf	Verkkaupi:	Íslandsbleikja ehf – 441 Staður / 447 Vatnsleysa

Nr. Sýnis	Merking sýnis	Heildar N (mg/L)	Heildar P (mg/L)	COD (mg/L)	Svifagnir Standard method 2540 D (mg/L)
E-1588	Frárennsli – Vatnsleysa 13.02.2017	0,7	0,2	65	6
E-1589	Frárennsli – Staður 13.02.2017	1,1	0,2	83	12

Athugasemdir:

Reykjavík, 24. febrúar 2017

Þorvaldur Snæbjörnsson
Þorvaldur Snæbjörnsson
Efnafræðingur

Niðurstöður eiga einungis við um það sýni sem mælt var.
Upplýsingar um aðferðafræði, nákvæmni og næmni aðferða má fá hjá Rannsóknarþjónustunni Sýni hf.
Óheimilt er að afrita prófunarskýrslur nema í heilu lagi ef ekki liggur fyrir skriflegt samþykki frá
Rannsóknarþjónustunni Sýni ehf.

Síða 1 af 1