

Rangárþing ytra
Suðurlandsvegur 1-3
850 Hella

Reykjavík 27. nóvember 2018
UST201811-143/A.B.
10.04.03

Efni: Breyting á deiliskipulagi fyrir Hólavelli í Rangárþingi ytra

Vísað er til erindis skipulags- og byggingarfulltrúa í Rangárþingi ytra er barst 12. nóvember sl. þar sem óskað er umsagnar Umhverfisstofnunar um tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir Jarlsstaði, eldihús í Rangárþingi ytra.

Í greinargerð kemur fram að breytingin felst í því að texta í greinargerð verði breytt á þá leið að olúgeymslur stækka upp í 10.400 lítra í stað 400 lítra áður.

Umhverfisstofnun telur mikilvægt að tekið sé fram í greinargerð að farið verður eftir reglugerð 884/2017 um varnir gegn olúmengun frá starfsemi á landi. Stofnunin gerir ekki aðrar athugasemdir við breytingar á deiliskipulagi.



Axel Benediktsson
Sérfræðingur

Virðingarfyllst



Rakel Kristjánsdóttir
Sérfræðingur