

Skipulags- og byggingarfulltrúi  
Fjarðabyggð  
Hafnargötu 2  
730 Reyðarfjörður



Reykjavík 26. febrúar 2016  
UST201602-109/K.S.J.  
10.04.03

### Efni: Fjarðabyggð. Tillaga að deiliskipulag fyrir urðunarstað í landi Þernuness.

Vísað er til erindis skipulags- og byggingarfullrúa er barst 9. febrúar sl. þar sem óskað er umsagnar Umhverfisstofnunar um tillögu að deiliskipulagi urðunarstaðar í landi Þernuness í Fjarðabyggð.

### Skipulagssvæðið

Ofangreind tillaga að deiliskipulagi nær yfir 31,1 ha svæði og þar er gert ráð fyrir urðun á allt að 4000 tonnum á ári. Urðunarsvæðin eru tvö, Auratún og Mýrdalur og eru staðsett í landi Þernuness.

### Jarðfræði

Í greinargerð kemur fram að Mýrdalur er upphurrkuð myri og Auratún er staðsett á malarhjöllum. Einnig kemur fram að bæði svæðin eru ofan á tertíerum berggrunni sem sé tiltölulega þéttur. Umhverfisstofnun bendir á að í umsókn um starfsleyfi kemur fram að botn Mýrdals er ekki nægilega þéttur og að sótt er um undanþágu í starfsleyfi vegna þess. Umhverfisstofnun tekur undir að mikilvægt er að komið sé í veg fyrir að sigvatn fari ofan í bergrunninn/grunnvatn.

### Sigvatnsbrunnar

Umhverfisstofnun bendir á að í nýju starfsleyfi kemur til með að vera krafa um grunnvatnsmælingar. Stofnunin bendir á að í deiliskipulagi þarf að koma fram hver er áætluð staðsetning þriggja grunnvatnsbrunna. Stofnunin bendir á að einn grunnvatnsbrunnur þarf að vera staðsettur fyrir ofan urðunarsvæðin og tveir grunnvatnsbrunnar þurfa að vera staðsettir fyrir neðan urðunarsvæðin.

### Vatnafar

Í umfjöllun um vatnafar kemur fram að lítt lækur rennur frá Mýrdal og að í melnum undir Auratúni safnist grunnvatn sem lfsklega vætli í Landamótsá. Umhverfisstofnun tekur undir að það vatn sem rennur í Landamótsá og til sjávar mun verða hreinsað sigvatn skv. áætlunum.

Virðingarfyllst

Kristín S. Jónsdóttir  
Kristín S Jónsdóttir  
Sérfræðingur

Aðalbjörg B Guttormsdóttir  
Teymisstjóri