



## Þrýstiprófunar skýrsla

Dagsetning: 06/12/2023	Framleiðslu staðall:	Skýrsla nr.: 996001001
Verkefni: Örfirisey	Prófað skv.: 884/2017	
Verkkaupi: Gallon	Prófunar aðferð: Eldsneyti/síriti	Hvað prófað löndun á
Verknúmer: 10000996	Prófunar þrýstingur: 10.0 Bar	Geyma 6 & 15 og bensín
Framkv. af: Jón Þór S.	Veður skilisði: Ský; 5-7m/sek.; 1°C; 0mm/ldst.	löndun og lestun. Lagnir nr.:
Eftirlit: Steinar G.	Tengiliður:	P101107; P101342; P102109

Tími	Mælir 1 (bar <sub>y</sub> )	Mælir 2 (bar <sub>y</sub> )	Hiti (°C)
05.12.2023-14:59:01 #1	0.02		
06.12.2023-11:03:08	0.02		1.18
11:05:48	10.46		1.18
11:15:09	10.46		1.51
11:30:31	10.33		1.51
11:45:12	10.46		1.85
12:00:34	10.59		2.18
12:15:22	10.84		2.18
12:29:57	11.10		2.35
12:44:39	11.49		2.35
13:00:40	11.87		2.35

Att.:

#1 Mælir settur í gang til prufu degi fyrir prófun og gleymdist að slökkva (hitanemi ótengdur).

Niðurstaða: Prófið stóðst

Prófið féll

Undirritun eftirlits

Undirritun prófunaraðila



## Þrýstiprófunar skýrsla

Dagsetning: 06/12/2023	Framleiðslu staðall:	Skýrsla nr.: 996001001
Verkefni: Örfirisey	Prófað skv.: 884/2017	
Verkkaupi: Gallon	Prófunar aðferð: Eldsneyti/síriti	Hvað prófað Löndun á
Verknúmer: 10000996	Prófunar þrýstingur: 10.0 Bar	Geyma 6 & 15 og bensín
Framkv. af: Jón Þór S.	Veður skilisði: Ský ; 5-7m/sek. ; 1°C ; 0mm/klst.	löndun og lestun. Lagnir nr.:
Eftirlit: Steinar G.	Tengiliður:	

Tími	Mælir 1 (bar <sub>y</sub> )	Mælir 2 (bar <sub>y</sub> )	Hiti (°C)
13:15:22	12.13		2.18
13:30:03	12.39		2.18
13:45:25	12.52		2.18
14:00:47	12.78		2.01
14:14:48	12.90		2.35
14:30:10	13.03		1.85
14:45:31	13.03		1.68
15:00:53	12.90		1.85
15:04:53	12.90		1.85
15:06:00	0.02		1.85

Att.:

Niðurstaða: Prófið stóðst


Prófið féll

Undirritun eftirlits

Undirritun prófunaraðila

tau 1001 (messumwertung)


annel code	Channel name	Einheit	Farbe
	Messbezeichnung   Pressure	bar	■
	Messbezeichnung   Temperature	°C	■



[05.12.2023 14:58:41] - [06.12.2023 15:06:34]

1 Stunde






ELDRA NÚMÉR Á TEIKNINGU: 17J - 07

<b>MANNVIT</b>		<b>Skeljungur</b>	
Verkhafli <b>BIRGDASTÖÐ, ÖRFIRISEY</b> Heiti teikningar: <b>GASOLÍA 2</b>		Kerfismynd <b>KERFISMYND</b>	
X1 Tengt inn á Matríxu við Dæluhús 13 og Lögn út á Eyjag. 1.	VM	31.01.2024	VM
X Teikningu u.þ.ferð	VM	28.03.2019	VM
Útáts   Stúdur		Annað	Númer verkkaupa 030
TÖLVUSKRÁ: C:\Mannvit\211012.110.130\030\Kerfismyndir\ÖRFIRISEY - Kerfismyndir - MASTER.dwg		Teikningarnúmer <b>2110130-030-MDF-0002</b>	
			Útgáfa   Blað nr. X1   2/2





© Öll réttindi eru öllum höfundum þess. Öll réttindi eru öllum höfundum þess.

ELDRA NÚMÉR Á TEIKNINGU: 18J - 44

<b>MANNVIT</b>		<b>BIRGDASTÖÐ, ÖRFIRISEY</b>	
Héki bálingar		<b>BENSÍN</b>	
<b>Skeiðingur</b>		KERFISMYND	
Undirvarkali	Verkskipti	Númer verkefnis	Teikningsnúmer
		030	2110130-030-MDF-0003
		Dagsetning	Útgáfa
		28.03.2019	X
		Stað	blátt nr.
		REYNDARTEIKNING	1/1

Ögá	Skrifari	Stað	Dagsetning
X	Teikningu uppfærð	VM	28.03.2019