

Skeljungur hf.
Bergsteinn Hjörleifsson
Borgartúni 26
105 Reykjavík

Reykjavík 6. desember 2019
UST201901-190/Á.M.
08.06.02

Lagfæring á botni B213 geymis í Skeljungi Örfirisey

Þann 5. desember sl. barst Umhverfisstofnun skjal er varðar lagfæringu á botni geymis B213 (200-0001-020101), sem staðsettur er í stöð Skeljungs í Örfirisey. Hamar ehf vélasmiðja sá um mælingar og lagfæringar á geyminum. Neðsta umfar geymisins var lagfært með því að leggja nýjar 6 mm plötur í botninn. Plöturnar voru síðan kverksoðnar hvor við aðra sem og neðsta umfar geymisins.

Meðfylgjandi er teikning frá Hamar ehf vélsmiðju, sem sýnir lagfæringu á geyminum.

Niðurstöður lagfæringa sýna að geymirinn stenst lágmarkskröfur um efnisþykkt. Umhverfisstofnun samþykkir áframhaldandi notkun á geyminum. Botnþykktarmæla skal geyminn að lágmarki á tíu ára fresti.

Virðingarfyllt



Ásta Maack
Sérfræðingur



Halla Einarsdóttir
Verkfræðingur

Afrit: Heilbrigðisnefnd Reykjavíkurborgar

