



**Colas Ísland hf.
Frárennslismælingar
Olíuskiljur-Óseyrabraut Hafnarfirði**

COLAS ÍSLAND HF.-FRÁRENNSLISMÆLINGAR

GREINARGERÐ

VERKNÚMER: 11233001

VERKÞÁTTUR: 01

UNNIÐ FYRIR: Hlaðbær-Colas

VERKEFNISSTJÓRI: Birgir Tómas Arnar

HÖFUNDUR: Birgir Tómas Arnar

DREIFING: Sigurður Benedikt Björnsson, Deildarstjóri Bikstöðvar

DAGS: 2026-08-13

NR.: 27

YFIRFARIÐ: GþJ

Mælingar og sýnatökur á frárennsli úr olíugildrum við bikstöð malbikunarstöðvarinnar Colas Ísland hf. við Óseyrabraut 18 í Hafnarfirði, voru framkvæmdar þann 10. ágúst 2026 af starfsmanni Verkís hf. Sýni voru efnagreind hjá Rannsóknarþjónustunni Sýni ehf.



Efnisyfirlit

Efnisyfirlit	i
1 Inngangur.....	1
2 Staðsetning olíuskilja.....	1
Staðsetning skilja sem sýni voru tekin úr	1
Viðauki 1 – Niðurstöður efnagreininga	2

1 Inngangur

Verkís hf. í samstarfi við Rannsóknarþjónustuna Sýni ehf. tók að sér sýnatökur og mælingar úr þremur olíuskiljum á lóð bikstöðvar malbikunarstöðvarinnar að Óseyrarbraut 18 í Hafnarfirði. Í sýninu voru mæld olía og fita ásamt svifögnum. Niðurstöður mælinga eru í viðauka 1.

2 Staðsetning olíuskilja

Staðsetning skilja sem sýni voru tekin úr

-  OS1
-  OS2
-  OS3





Viðauki 1 – Niðurstöður efnagreininga

Niðurstöður mælinga

Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.Verkís hf. - Birgir Tómas Arnar
Ofanleiti 2
103 Reykjavík
ÍslandSkýrsla nr.: K2604216
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 10.8.2026
Dags. rannsóknar: 10.8.2026
Tengiliður: Birgir Tómas Arnar
Sýnataka: Verkís hf.

Sýni nr.	Auðkenni/Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð	Hitastig
K2604216-001	Colas Ísland - OS1, 10.08.2026, kl. 09:40				
	Svifagnir (TSS)	3	mg/L +/- 23%	EN 872:2005	
	* Olía og fita	<2	mg/L	Standard method 5520 B	
K2604216-002	Colas Ísland - OS2, 10.08.2026, kl. 09:45				
	Svifagnir (TSS)	4	mg/L +/- 23%	EN 872:2005	
	* Olía og fita	<2	mg/L	Standard method 5520 B	
K2604216-003	Colas Ísland - OS3, 10.08.2026, kl. 09:35				
	Svifagnir (TSS)	16	mg/L +/- 23%	EN 872:2005	
	* Olía og fita	<2	mg/L	Standard method 5520 B	

* Ófaggildar mælingar

Kópavogur, 12.8.2026

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið
yfirlæst og samþykkt á rafrænan hátt.
Skýrslan er gild án undirskriftar

Magnús Snær Árnason

Í ofangreindum niðurstöðum er ekki gert ráð fyrir óvissubáttum. Taka verður tillit til ákvörðunarreglu við mat á niðurstöðum. Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, trúnað, óhlutdrægni, ákvörðunarreglu, óvissu og öryggismörk má finna á <http://www.syni.is/>. 'Auðkenni' eru upplýsingar sem koma frá viðskiptavini. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis við um það sýni sem mælt var, eins og það barst prófunarstofunni. * Prófanir merkar með stjörnu eru ekki faggildar. Minna en merki (<) = ekki greinanlegt.