

Gallon ehf.
Skútuvogi 1
Reykjavík 105
Ísland

5. október 2026, Reykjavík
UOS-3347

Efni: Reglubundið eftirlit þann 8. september 2026 hjá Gallon ehf.
Eskifirði

Þann 8. september 2026 fór fram reglubundið eftirlit í Gallon ehf., Eskifirði. Í samræmi við 57. grein reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit, sendist meðfylgjandi eftirlitsskýrsla.

7 ný frávik komu fram er varða:

Frávik frá	Lýsing á fráviki	Staða á fráviki
gr. 3.5 í starfsleyfi	Frávikið var skráð: 30. október 2025 Losun mengunarefna í vatn yfir viðmiðunarmörkum <i>Gr. 3.5 í starfsleyfi. Olía í frárennsli má að hámarki vera 15 mg/kg. Olía fannst í brunnum við olíuskiljur og virkni skiljanna því ekki fullnægjandi. Vatninu er nú dælt úr brunni og upp í fráveituna. Og því verður ekki bakflæði lengur.</i>	Lokað
gr. 1.5 í starfsleyfi	Frávikið var skráð: 30. október 2025 Þegar olíugeymir er tekinn varanlega úr notkun skal rekstraraðili innan sex mánaða fjarlægja olíugeyminn, ásamt lögnum honum tengdum. <i>Olíutankar í syðri þrónni stóðust ekki síðustu botnþykktarmælingu og hafa verið teknir úr notkun.</i>	Opið
gr. 3.9 í starfsleyfi	Frávikið var skráð: 30. október 2025 Hættuleg efni skulu geymd á tryggan hátt.	Lokað

	<i>Við alla efnameðferð skal gæta þess að öryggisblöð séu aðgengileg og uppfærð. Við geymslu og meðhöndlun efna skal takmarka aðgengi og mengunarhættu eins og kostur er. Hættumerkt þvottaefni eru geymd við ófullnægjandi aðstæður. Öryggisblöð eru ekki aðgengileg á geymslustað.</i> <i>Búið er að fjarlægja þvottaefnið frá svæðinu og frávikinunni því lokað.</i>	
gr. 3.5 í starfsleyfi	Frávikið var skráð: 8. september 2026 Mælingar eða útreikningar á mengunarefnum ekki fullnægjandi <i>Virgni olíuskilja skal yfirfarin a.m.k. á sex mánaða fresti</i> <i>Rekstraraðili yfirfer virknina á ársfresti.</i>	Opið
gr. 4.2 í starfsleyfi	Frávikið var skráð: 8. september 2026 Mælingar eða útreikningar á mengunarefnum ekki fullnægjandi <i>Mæla skal olíu í fráveituvatni, að lágmarki þriðja hvert ár en oftast ef vafi leikur á að kröfur í gr. 3.5 séu uppfylltar. Engin sýni hafa verið tekin og send í efnagreiningu.</i>	Opið
gr. 4.2 í starfsleyfi	Frávikið var skráð: 8. september 2026 Á fimm ára fresti skal þrýstiprófa niðurgrafnar olíulagnir á landi og allar löndunarlagnir <i>Ekki er hægt að staðfesta að lagnir í stöðinni séu þéttar út frá þeim mælingum sem framkvæmdar voru árið 2023. Þrýstiprófa þarf allar lagnir í stöðinni aftur.</i>	Opið
gr. 3 í reglugerð 206/2025 um breytingu á reglugerð nr. 990/2008 um útstreymisbókhald.	Frávikið var skráð: 8. september 2026 Rekstraraðili skal taka saman umhverfisupplýsingar og senda til Umhverfis- og orkustofnunar fyrir 1. maí ár hvert fyrir undangengið almanaksár. <i>Rekstraraðili hefur ekki skilað umhverfisupplýsingum til stofnunarinnar fyrir árið 2025.</i>	Opið

Umhverfis- og orkustofnun óskar í því sambandi eftir tímasettri áætlun um úrbætur á framangreindum atriðum í samræmi við 58. grein reglugerðar nr. 550/2018 og að áætlunin berist stofnuninni eigi síðar en 27. október 2026.

Virðingarfyllst,

Kristín Kröyer

Sérfræðingur í teymi eftirlits

Freyr Ævarsson

Sérfræðingur í teymi eftirlits