

EFTIRLITSSKÝRSLA

UOS-3347

Rekstraraðili Gallon ehf. kt: 6309212280	Tegund starfsemi Olíubirgðastöðvar	Starfsleyfisnúmer: Gildistími starfsleyfis 31. janúar 2034
Starfsstöð Eskifjörður	Tegund eftirlits Reglubundið eftirlit	Dagsetning eftirlits 8. september 2026
Starfstöðvarnúmer: ET-0132	Eftirlitsmaður Kristín Kröyer	Útgáfudagur skýrslu 5. október 2026

Tengiliðir

Tengiliður	Titill
------------	--------

Andri Vífilsson

Niðurstaða eftirlits

Við eftirlit komu fram fjögur ný frávík er varða: eftirlit með virkni olíuskilju á sex mánaða fresti, sýnatöku úr frárennsli frá olíuskilju, þrýstiprófanir á olíulögnum og umhverfisupplýsingar. Frá fyrra eftirliti eru opin þrjú frávík er varða losun í vatn, niðurrif á gömlum tönkum og geymslu hættulegra efna.

Umfang eftirlits

Reglubundið eftirlit fór fram hjá rekstraraðila þann 8. september 2026.

Niðurstöður síðasta eftirlits:

Eftir síðasta eftirlit voru þrjú frávík opin. Frestur til að skila úrbótaáætlun var til 5. febrúar 2026. Úrbótaáætlun hefur ekki borist.

- Gr. 3.5 í starfsleyfi. Olía í frárennsli má að hámarki vera 15 mg/kg. Olía fannst í brunnum við olíuskiljur og virkni skiljanna því ekki fullnægjandi Þetta kemur til af því að á flóði verður bakflæði inn í skiljuna. Í eftirlitinu 2026 kom fram að vatninu er nú dælt úr brunni og upp í fráveituna og því verður ekki lengur bakflæði inn í skiljuna og frávikinu því lokað.

2. Gr. 1.5 í starfsleyfi. Þegar olíugeymir er tekinn varanlega úr notkun skal rekstraraðili innan sex mánaða fjarlægja olíugeyminn, ásamt lögnum honum tengdum. Olíutankar í syðri þrónni stóðust ekki síðustu botnþykktarmælingu og hafa verið teknir úr notkun án þess að þeir hafi verið fjarlægðir sem er frávik.
3. Gr. 3.9 í starfsleyfi. Hættuleg efni skulu geymd á tryggan hátt. Við alla efnameðferð skal gæta þess að öryggisblöð séu aðgengileg og uppfærð. Við geymslu og meðhöndlun efna skal takmarka aðgengi og mengunarhættu eins og kostur er. Hættumerkt þvottaefni eru geymd við ófullnægandi aðstæður. Öryggisblöð eru ekki aðgengileg á geymslustað. Í eftirlitinu 2026 kom fram að búið er að fjarlægja þvottaefnið af svæðinu og frávikinu því lokað.

Kynning á fylgiskjöllum:

Rekstraraðili fékk senda beiðni um upplýsingar um olíuskiljur á svæðinu með fundarboðinu í eftirlitið.

Rekstrarhandbók:

Rekstrarhandbók er til staðar í stöðinni og útfyllt.

Olíuskilja:

Á svæðinu er CE merkt olíuskilja í flokki I með 1,82 m³ sandskilju og nafnstærð 11 l/s. Skiljan tekur við ofanvatni frá 1.950m² stóru svæði. Á skiljunni er sjálfvirkur lokunarbúnaður og viðvörunarbúnaður sem var síðast prófaður 3. september 2026.

Rekstraraðili tekur strimla próf á olíuskiljunni einu sinni á ári en skv. gr. 3.5 í starfsleyfi á að yfirfara virkni olíuskilja á sex mánaða fresti og er því um frávik að ræða. Að sama skapi hefur aldrei verið tekið sýni úr skiljunni og sent í efnagreiningu sem er frávik frá gr. 4.2 í starfsleyfi.

Þrýstiprófanir:

Í stöðinni eru fimm lagnir sem á að þrýstiprófa á fimm ára fresti. Árið 2023 voru framkvæmdar þrýstiprófanir í stöðinni. Þær prófanir voru þó ekki framkvæmdar þannig að hægt sé að staðfesta að lagnirnar séu þéttar sem er frávik. Rekstraraðili upplýsti í eftirlitinu að þrýstiprófun muni fara fram á næstu vikum.

Á löndunarbryggjunni er ein lögn sem tengd er við syðri þróna sem búið er að taka úr notkun. Rekstraraðili hefur insiglað lögnina svo ekki er hægt að dæla inn á hana olíu.

Þykktarmælingar:

Þykktarmælingar voru gerðar á tönkunum í nyrðri þrónni árið 2018. Næsta mæling á því að fara fram í síðasta lagi 2028.

Trygging vegna bráðamengunar:

Tryggingaskírteini skv. 16. gr. laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda, er í gildi og til staðar í stöðinni.

Umhverfisupplýsingar:

Rekstraraðili hefur ekki skilað umhverfisupplýsingum til stofnunarinnar fyrir árið 2025 sem er frávik.

Vettvangsskoðun:

Gengið var um stöðina. Ekki voru gerðar athugasemdir.

Staða Frávika

Frávik frá	Lýsing á fráviki	Staða á fráviki
gr. 3.5 í starfsleyfi	Frávik skráð: 30. október 2025 Losun mengunarefna í vatn yfir viðmiðunarmörkum <i>Gr. 3.5 í starfsleyfi. Olía í frárennsli má að hámarki vera 15 mg/kg. Olía fannst í brunnum við olíuskiljur og virkni skiljanna því ekki fullnægjandi.</i> <i>Vatninu er nú dælt úr brunni og upp í fráveituna. Og því verður ekki bakflæði lengur.</i>	Lokað
gr. 1.5 í starfsleyfi	Frávik skráð: 30. október 2025 Þegar olíugeymir er tekinn varanlega úr notkun skal rekstraraðili innan sex mánaða fjarlægja olíugeyminn, ásamt lögnum honum tengdum. <i>Olíutankar í syðri prónni stóðust ekki síðustu botnþykktarmælingu og hafa verið teknir úr notkun.</i>	Opið
gr. 3.9 í starfsleyfi	Frávik skráð: 30. október 2025 Hættuleg efni skulu geymd á tryggan hátt. <i>Við alla efnameðferð skal gæta þess að öryggisblöð séu aðgengileg og uppfærð. Við geymslu og meðhöndlun efna skal takmarka aðgengi og mengunarhættu eins og kostur er. Hættumerkt þvottaefni eru geymd við ófullnægandi aðstæður. Öryggisblöð eru ekki aðgengileg á geymslustað.</i> <i>Búið er að fjarlægja þvottaefnið frá svæðinu og frávikin því lokað.</i>	Lokað
gr. 3.5 í starfsleyfi	Frávik skráð: 8. september 2026 Mælingar eða útreikningar á mengunarefnum ekki fullnægjandi <i>Virkni olíuskilja skal yfirfarin a.m.k. á sex mánaða fresti. Rekstraraðili yfirfer virknina á ársfresti.</i>	Opið
gr. 4.2 í starfsleyfi	Frávik skráð: 8. september 2026 Mælingar eða útreikningar á mengunarefnum ekki fullnægjandi	Opið

	<i>Mæla skal olíu í fráveituvatni, að lágmarki þriðja hvert ár en oftast ef vafi leikur á að kröfur í gr. 3.5 séu uppfylltar. Engin sýni hafa verið tekin og send í efnagreiningu.</i>	
gr. 4.2 í starfsleyfi	Frávík skráð: 8. september 2026 Á fimm ára fresti skal þrýstiprófa niðurgrafnar olíulagnir á landi og allar löndunarlagnir <i>Ekki er hægt að staðfesta að lagnir í stöðinni séu þéttar út frá þeim mælingum sem framkvæmdar voru árið 2023. Þrýstiprófa þarf allar lagnir í stöðinni aftur.</i>	Opið
gr. 3 í reglugerð 206/2025 um breytingu á reglugerð nr. 990/2008 um útstreymisbókhald.	Frávík skráð: 8. september 2026 Rekstraraðili skal taka saman umhverfisupplýsingar og senda til Umhverfis- og orkustofnunar fyrir 1. maí ár hvert fyrir undangengið almanaksár. <i>Rekstraraðili hefur ekki skilað umhverfisupplýsingum til stofnunarinnar fyrir árið 2025.</i>	Opið

Lagagrunnur eftirlits

Eftirlit Umhverfis- og orkustofnunar er framkvæmt með vísan til 57. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. Að loknu eftirliti eru gefin út drög að eftirlitsskýrslu og hefur rekstraraðili tvær vikur frá birtingu þeirra til að koma á framfæri athugasemdum. Að þeim fresti liðnum er gefin út lokaskýrsla.

Rekstraraðili hefur þrjár vikur frá dagsetningu lokaskýrslu til að skila inn úrbótaáætlun, sbr. 58. gr. reglugerðar nr. 550/2018.

Athygli er vakin á heimild Umhverfis- og orkustofnunar til beitingar þvingunarúrræða skv. 61. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, sbr. einni XVII. kafla laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Umhverfis- og orkustofnun innheimtir gjald fyrir vinnu sérfræðings vegna eftirfylgni eftirlits og beitingar þvingunarúrræða, sbr. 22. gr., sbr. og 1. gr. gjaldskrár nr. 1033/2025.