

EFTIRLITSSKÝRSLA

UOS-3343

Rekstraraðili Gallon ehf. kt: 6309212280	Tegund starfsemi Olíubirgðastöðvar	Starfsleyfisnúmer: Gildistími starfsleyfis 31. janúar 2027
Starfsstöð Reyðarfjörður	Tegund eftirlits Reglubundið eftirlit	Dagsetning eftirlits 8. september 2026
Starfstöðvarnúmer: ET-0139	Eftirlitsmaður Kristín Kröyer	Útgáfudagur skýrslu 5. október 2026

Tengiliðir

Tengiliður	Titill
------------	--------

Andri Vífilsson

Niðurstaða eftirlits

Við eftirlit komu fram þrjú ný frávík er varða: olíugeyma úr varanlegri notkun, umhverfisupplýsingar og lekaheldni þróarinnar.

Umfang eftirlits

Reglubundið eftirlit fór fram hjá rekstraraðila þann 8. september 2026.

Niðurstöður síðasta eftirlits:

Í fyrra eftirliti voru settar fram fjórar ábendingar. Ábendingarnar vörðuðu að uppfæra þarf áætlun um tímabundna og varanlega rekstrarstöðvun sem og umhverfismarkmiðin. Það hefur ekki verið gert. Einnig að slanga við undantöppunartanka þarfnast endurnýjunar. Rekstraraðili hefur breytt verklagi og notar nú slöngur úr olíubílunum. Einnig var sett ábending varðandi að starfsleyfi stöðvarinnar væri að renna út. Rekstraraðili hefur sótt um nýtt starfsleyfi.

Í fyrra eftirliti var einnig sett fram eitt frávik frá 2. mgr. 28. gr. reglugerðar nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi. Þegar olíugeymir er tekinn varanlega úr notkun skal rekstraraðili innan sex mánaða fjarlægja olíugeyminn, ásamt lögnum honum tengdum. Á stöðinni er geymir sem hefur verið varanlega tekin úr notkun fyrir meira en sex mánuðum en hefur ekki verið fjarlægður og er frávikið því enn opið.

Rekstrarhandbók:

Rekstrarhandók var til staðar og ekki gerðar athugasemdir við hana.

Olíuskilja:

Á svæðinu er olíuskilja að Nafnstærð 1,2 sem afvatnar 850 m². Skiljan er úr flokk 1 með olíurúmmál 1970 lítra og sandfang sem rúmar 1030 lítra.

Samkvæmt upplýsingum frá rekstraraðila var niðurstaða síðustu sýnatöku úr olíuskiljunni 750 mg/l sem er frávik.

Þrýstiprófanir:

Rekstraraðili hefur ekki framkvæmt eigin þrýstiprófanir. Löndunarlagnirnar eru sameiginlegar með Olíudreifingu og hefur rekstraraðili stuðst við niðurstöður þaðan. Olíudreifing framkvæmdi þrýstiprófanir síðast árið 2021 á öllum löndunarlögnunum og því þarf að framkvæma þrýstiprófanir á öllum lögnunum í ár.

Þykktarmælingar.

Einungis einn geymir er í notkun í stöðinni og var hann þykktarmældur árið 2018.

Trygging vegna bráðamengunar:

Tryggingaskírteini vegna bráðamengunar var til staðar og í gildi.

Umhverfisupplýsingar:

Rekstraraðili hefur ekki skilað umhverfisupplýsingum til stofnunarinnar fyrir árið 2025 sem er frávik

Vettvangsskoðun:

Í vettvangsskoðuninni kom í ljós að þrænar sem rekstraraðili er með olíutankana í eru án niðurfalls. Rekstraraðili gat í eftirlitinu ekki svarað því hvernig frárennsli frá þrónum er háttað og engar upplýsingar hafa borist stofnuninni þess efnis frá því að eftirlitið fór fram. Samkvæmt 9. gr. í reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi skulu lekavarnir vera olíuheldar. Vatn safnast ekki í þrænar og því eru þrænar annað hvort ekki lekaheldar eða að rekstraraðili hefur ekki þekkingu á uppbyggingu mengunarvarna sinna. Í gr. 2.4 í starfsleyfinu kemur

fram að frárennsli frá þróum skal leitt í gegnum olíuskilju utan lekavarnar. Þar sem rekstraraðili gat ekki svarað því hvernig frárennslinu er háttað er um frávík að ræða.

Staða Frávika

Frávík frá	Lýsing á frávíki	Staða á frávíki
gr. 2.4 í starfsleyfi	Frávík skráð: 8. september 2026 Losun mengunarefna í vatn yfir viðmiðunarmörkum <i>Olía í frárennsli má að hámarki vera 15 mg/kg. Samkvæmt upplýsingum frá rekstraraðila var losunin 750 mg/l í síðust mælingu.</i>	Opið
2. mgr. 28. gr. reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.	Frávík skráð: 8. september 2026 Þegar olíugeymir er tekinn varanlega úr notkun skal rekstraraðili innan sex mánaða fjarlægja olíugeyminn, ásamt lögnum honum tengdum. <i>Í stöðinni er olíugeymir sem hefur verið tekinn varanlega úr notkun fyrir meira en sex mánuðum og hefur ekki verið fjarlægður.</i>	Opið
gr. 3 í reglugerð 206/2025 um breytingu á reglugerð nr. 990/2008 um útstreymisbókhalð.	Frávík skráð: 8. september 2026 Rekstraraðili skal taka saman umhverfisupplýsingar og senda til Umhverfis- og orkustofnunar fyrir 1. maí ár hvert fyrir undangengið almanaksár. <i>Umhverfisupplýsingum fyrir árið 2025 hefur ekki verið skilað.</i>	Opið
gr. 2.4 í starfsleyfi	Frávík skráð: 8. september 2026 Rekstraraðila ber að uppfylla gildandi lög og reglugerðir á starfssviði sínu og tryggja að starfsemi hans sé rekin í samræmi við meginreglur 38. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. <i>Þrær utan um olíutanka eru án niðurfalls og rekstraraðili hefur ekki sýnt fram á að olíuþrærnar séu lekaheldar skv gr. 2.4 í starfsleyfi.</i>	Opið

Lagagrunnur eftirlits

Eftirlit Umhverfis- og orkustofnunar er framkvæmt með vísan til 57. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. Að loknu eftirliti eru gefin út drög að eftirlitsskýrslu og hefur rekstraraðili tvær vikur frá birtingu þeirra til að koma á framfæri athugasemdum. Að þeim fresti liðnum er gefin út lokaskýrsla.

Rekstraraðili hefur þrjár vikur frá dagsetningu lokaskýrslu til að skila inn úrbótaáætlun, sbr. 58. gr. reglugerðar nr. 550/2018.

Athygli er vakin á heimild Umhverfis- og orkustofnunar til beitingar þvingunarúrræða skv. 61. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, sbr. einni XVII. kafla laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Umhverfis- og orkustofnun innheimtir gjald fyrir vinnu sérfræðings vegna eftirfylgni eftirlits og beitingar þvingunarúrræða, sbr. 22. gr., sbr. og 1. gr. gjaldskrár nr. 1033/2025.