Fullgild rafræn undirskrift
KRISTÍN ÞORSTEINSDÓTTIR KRÖYER
2026-11-27 14:28:32 GMT
Ástæða: Undirskrift

Fullgild rafræn undirskrift
FREYR ÆVARSSON
2026-11-27 15:30:07 GMT
Ástæða: Undirskrift

Umhverfis- og orkustofnun

Gallon ehf.
Skútuvogi 1
Reykjavík 105
Ísland

27. nóvember 2026, Reykjavík
UOS-3343

Efni: Samþykkt úrbótaáætlun vegna frávika í eftirliti

Umhverfis- og orkustofnun vísar í bréf sitt frá 5. október 2026, þar sem fram kom að frávik hefðu verið skráð í eftirliti í Gallon ehf., Reyðarfjörður þann 8. september 2026. Þann 13. nóvember 2026 barst úrbótaáætlun rekstraraðila.

4 frávik komu fram er varða:

Frávik frá	Lýsing á fráviki	Staða á fráviki
gr. 2.4 í starfsleyfi	Frávikið var skráð: 8. september 2026 Losun mengunarefna í vatn yfir viðmiðunarmörkum *Olía í frárennsli má að hámarki vera 15 mg/kg. Samkvæmt upplýsingum frá rekstraraðila var losunin 750 mg/l í síðust mælingu.*	**Lokað · Úrbætur · 13. nóvember 2026**
Tillögur rekstraraðila:	Rekstraraðili hefur framkvæmt nýja sýnatöku sem sýnir niðurstöðu undir losunarmörkum í starfsleyfi.	
gr. 2.4 í starfsleyfi	Frávikið var skráð: 8. september 2026 Rekstraraðila ber að uppfylla gildandi lög og reglugerðir á starfssviði sínu og tryggja að starfsemi hans sé rekin í samræmi við meginreglur 38. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.	**Opið**

	Þrær utan um olíutanka eru án niðurfalls og rekstraraðili hefur ekki sýnt fram á að olíuþrærnar séu lekaheldar skv gr. 2.4 í starfsleyfi.	
Tillögur rekstraraðila:	Til skoðunar er að setja upp sérstakan brunn sem tekur við regnvatni úr þrónni og dæla því þaðan í olíuskilju. Við útfærslu verður tekið mið af kröfum starfsleyfis um frárennsli frá þróm og lokunarbúnað. Gallon mun, í samstarfi við Olíudreifingu, einnig framkvæma lekapróf á olíuþrónni næsta vor þegar aðstæður leyfa. Prófið verður gert til að staðfesta þéttleika þróarinnar og meta hvort frekari úrbóta sé þörf. Niðurstaða lekaprófsins verður skráð í rekstrarhandbók og send UOS . Verklok 1. júlí 2027.	
gr. 3 í reglugerð 206/2025 um breytingu á reglugerð nr. 990/2008 um útstreymisbókhald.	Frávikið var skráð: 8. september 2026 Rekstraraðili skal taka saman umhverfisupplýsingar og senda til Umhverfis- og orkustofnunar fyrir 1. maí ár hvert fyrir undangengið almanaksár. *Umhverfisupplýsingum fyrir árið 2025 var skilað 13. nóvember 2026.*	**Lokað · Úrbætur · 13. nóvember 2026**
2. mgr. 28. gr. reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.	Frávikið var skráð: 8. september 2026 Þegar olíugeymir er tekinn varanlega úr notkun skal rekstraraðili innan sex mánaða fjarlægja olíugeyminn, ásamt lögnum honum tengdum. *Í stöðinni er olíugeymir sem hefur verið tekinn varanlega úr notkun fyrir meira en sex mánuðum og hefur ekki verið fjarlægður.*	**Lokað · Úrbætur · 27. nóvember 2026**
Tillögur rekstraraðila:	Rekstraraðili hefur aftengt allar lagnir að og frá geyminum og sett millileggi á mannopið svo loftskipti geti orðið í tankinum. Stofnunin fellst á beiðni rekstraraðila að geymirinn standi áfram á núverandi stað, án niðurrifs.	

Umhverfis- og orkustofnun fellst á úrbótaáætlun rekstraraðila.

Verði frávikum ekki lokið eða ef áætlun um úrbætur gengur ekki eftir mun Umhverfis- og orkustofnun halda áfram með eftirfylgni þaðan sem frá var horfið.

Umhverfis- og orkustofnun bendir á að bréf þetta verður birt á heimasíðu stofnunarinnar.

Virðingarfyllst,

Kristín Kröyer
Sérfræðingur í teymi eftirlits

Freyr Ævarsson
Sérfræðingur í teymi eftirlits