

Niðurstöður mælinga

Niðurstöður gefnar út af
faggildri prófunarstofu.Hið Norðlenzka Styrjufjelag ehf
Pálsbergsgata 1
625 Ólafsfjörður
ÍslandSkýrsla nr.: K2604692
Gerð sýnis: Frárennsli
Dags. beiðni: 2.9.2026
Dags. rannsóknar: 2.9.2026
Tengiliður: Ondrej Tunys
Sýnataka: Hið Norðlenzka Styrjufjelag ehf
A númer: H256

Sýni nr.	Auðkenni/Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð	Hitastig
K2604692-001	Outflow of the farm - Ólafsfjörður				
	Svifagnir (TSS)	<2	mg/L +/- 23%	EN 872:2005	
	* Olía og fita	7	mg/L	Standard method 5520 B	
	COD	<3	mg/L +/- 15%	HACH - Method 8000	
	* BOD5	<1	mg/L	HACH-BOD direct plus, respirometric	
	Heildar fosfór P	0,2	mg/L +/- 10%	HACH - Method 8190	
	Heildar köfnunarefni N	0,7	mg/L +/- 18%	HACH - Method 10071	
	* pH	9,3			
	* Ammoníak NH3-N	0,13	mg/L	HACH - Method 10023	

* Ófaggildar mælingar

Kópavogur, 7.9.2026

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið
yfirlæst og samþykkt á rafrænan hátt.
Skýrslan er gild án undirskriftar

Telma Rut Bjargardóttir

Í ofangreindum niðurstöðum er ekki gert ráð fyrir óvissuþáttum. Taka verður tillit til ákvörðunarreglu við mat á niðurstöðum. Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, trúnað, óhlutdrægni, ákvörðunarreglu, óvissu og öryggismörk má finna á <http://www.syni.is/>. 'Auðkenni' eru upplýsingar sem koma frá viðskiptavini. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis við um það sýni sem mælt var, eins og það barst prófunarstofunni. * Prófanir merkar með stjörnu eru ekki faggildar. Minna en merki (<) = ekki greinanlegt.